

(様式第 1 号の 2)

質 問 書 (一 覧 表)

事業名称：小林市養護老人ホーム慈敬園 Z E B 改修事業

令和 6 年 10 月 16 日現在

No	質問内容	回答
1	既存太陽光設備の図面がございましたら提供をお願いいたします。	応募者への配付資料に加えて配付します。
2	エントランスに発電量を表示する表示装置（故障中）がございますが設置改修後も表示装置は必要でしょうか。	不要です。ただし、市及び指定管理者が、随時、発電量をモニタリングできる仕組みはご用意ください。
3	「1F 地域交流センター」ステージに舞台照明及び調光ワゴン卓がございますが改修後も同等の機器が必要でしょうか。	舞台照明については、現在のような舞台用のものではなく、一般的な照明（無色）に改修してください。調光用のワゴン卓を新しいものにする必要はありません。音響設備も兼ねているため、継続して使用します。
4	上記質疑に続き既設と同等の明るさを確保しつつ、調光出来る機器の提案は可能でしょうか。	可能です。
5	「1F 地域交流スペース」の空調機器用点検口有無（機器へのアクセス方法）についてご教授お願いします（現場確認では点検口が見当たらず、機器の目視が出来ず施工時の機器入れ替え方法の検討に必要となります。）	舞台袖の倉庫（左右両方）に点検口が存在しています。応募者への配付資料に図面を加え、配付します（図面 A - 0 2 6 にタラップ表記、図面 A - 0 5 8 に「☒：点検口」表記）