■ 法令図



1F



2F

N

凡 例

- ：防火区画・竪穴区画（１時間耐火）
  LGS下地間仕切壁（FP060NP-0174）
  梁スラブ下端まで
- 特：特定防火設備（遮煙性能付ＥＶ乗場扉）
- 特：常時閉鎖式特定防火設備
- 特S：随時閉鎖式特定防火設備(煙感式感知器連動自閉式)
- SSS：随時閉鎖式特定防火設備(防火防煙シャッター)
- 防：常時閉鎖式防火設備（遮煙性能付）
- 防：常時閉鎖式防火設備
- ：防煙垂壁
- ：排煙窓位置
- ：歩行距離
- ：排煙距離
- ：排煙区画（自然）
- ：告示1436-4-ニ（２）（室）
  100m2以内に防煙区画された「室」
- ：告示1436-4-ニ（４）（居室）
  100m2以内の「居室」で、仕上下地とも不燃、扉も不燃
- ：施行令126の2-1-3（階段、昇降路の部分）
- ：施行令126の2-1　（風除室等）
- ：スプリンクラー非設置部分
- ：スパンドレル　W900以上（令112条10項）
- 光：採光無窓居室（1/20以下）