

小林市内各小中学校耐震診断結果 (令和2年5月1日現在)

小林市内各小中学校の耐震診断の結果を公表いたします。

診断結果の判断基準としましてIs値の数値をご覧ください。国土交通省基準Is値=0.6以上、文部科学省Is値=0.7以上が必要とされております。

今後、建物の改築完了など公表内容に変更が生じた場合には随時診断結果を更新いたします。

学校名	校舎等			耐震診断	Is値	耐震化計画	備考
	棟番号	建築年	構造				
小林小学校	19	S51	S	済	0.76	H19補強済	体育館
	20	S54	R	済	0.75	補強不要	特別教室棟(音楽・図工)
	23	H18	R	新耐震の為診断不要			北校舎(管理棟)
	24	H18	R	新耐震の為診断不要			北校舎(教室棟)
	26	H19	R	新耐震の為診断不要			南校舎(教室棟)
	27	H19	R	新耐震の為診断不要			南校舎(教室棟)
南小学校	7	S45	S	済	1.21	H19補強済	体育館
	10	H27	R			H27改築完了済	北校舎(管理棟・特別教室棟・普通教室棟)
	11	H28	W			H28改築完了済	中校舎(特別教室棟)
	12	H28	R			H28改築完了済	南校舎(普通教室棟)
細野小学校	11	S53	R	済	0.88	補強不要	南校舎
	12	S53	R	済	0.91	補強不要	トイレ棟
	13	S55	R	済	0.85	補強不要	中校舎管理棟
	14 - 1	S56	R	済	0.79	補強不要	北校舎特別教室棟(音楽・家庭)
	14 - 2	S59	R	新耐震の為診断不要			北校舎教室棟
	16	S61	S	新耐震の為診断不要			体育館
	17	H2	R	新耐震の為診断不要			放課後児童クラブ
	18	H5	R	新耐震の為診断不要			パソコン室棟
西小林小学校	13 - 1	S47	R	済	0.73	補強不要	北校舎教室棟
	13 - 2	S47	R	済	0.73	補強不要	北校舎教室棟
	13 - 3	S52	R	済	0.73	補強不要	北校舎教室棟
	14	S47	S	済	1.37	H19補強済	体育館
	15 - 1	S49	R	済	0.75	補強不要	南校舎管理棟
	15 - 2	S49	R	済	0.75	補強不要	南校舎管理棟
	15 - 3	S51	R	済	0.75	補強不要	南校舎管理棟
	15 - 4	S52	R	済	0.75	補強不要	南校舎管理棟
	15 - 5	S53	R	済	0.75	補強不要	南校舎管理棟
	19	H6	R	新耐震の為診断不要			パソコン室棟
東方小学校	3	S45	S	済	1.69	補強不要	理科室棟
	13	S46	S	済	1.71	H19補強済	体育館
	14 - 1	S50	R	済	0.88	補強不要	教室棟
	14 - 2	S51	R	済	0.88	補強不要	教室棟
	14 - 3	S51	R	済	0.88	補強不要	教室棟
	14 - 4	S52	R	済	0.88	補強不要	教室棟
	15	S51	R	済	1.49	補強不要	トイレ棟
	16	S53	R	済	0.86	補強不要	管理棟
17	S60	R	新耐震の為診断不要			特別支援学校・パソコン室	
永久津小学校	9	1 S47	S	済	1.78	H19補強済	体育館
	10 - 1	H7	R	新耐震の為診断不要			管理棟・特別教室棟
	10 - 2	H8	R	新耐震の為診断不要			教室棟
三松小学校	10	S46	S	済	0.78	補強不要	体育館
	12 - 1	S48	R	済	0.78	H20補強済	北校舎教室棟
	12 - 2	S49	R	済	0.78	H20補強済	北校舎教室棟
	13 - 1	S49	R	済	0.82	補強不要	中校舎管理棟・教室棟
	13 - 2	S49	R	済	0.82	補強不要	中校舎管理棟・教室棟
	13 - 3	S51	R	済	0.82	補強不要	中校舎管理棟・教室棟
	14	S54	R	済	0.96	補強不要	南校舎教室棟
	16 - 1	S61	R	新耐震の為診断不要			南校舎教室棟

学校名	校舎等			耐震診断	Is値	耐震化計画	備考
	棟番号	建築年	構造				
三松小学校	16 - 2	S63	R	新耐震の為診断不要			南校舎教室棟
	17	H6	R	新耐震の為診断不要			パソコン室棟
幸ヶ丘小学校	10	S47	S	済	0.92	H25補強済	南校舎管理棟
	11	S52	S	済	1.04	H19補強済	体育館
	12	S58	R	新耐震の為診断不要			北校舎教室棟
須木小学校	4	S43	R	済	0.73	補強不要	南校舎
	12	S47	S	済	0.90	H19補強済	体育館
	18	S51	R	済	0.74	補強不要	北校舎
野尻小学校	18	S53	R	済	0.75	補強不要	普通教室棟
	25	S62	R	新耐震の為診断不要			特別教室棟
	28	H11	R	新耐震の為診断不要			体育館
	32	H15	W	新耐震の為診断不要			管理棟
栗須小学校	19	S55	R	済	1.01	補強不要	教室棟
	23	S58	R	新耐震の為診断不要			特別教室棟(英語ルーム・特別支援教室)
	24	S59	R	新耐震の為診断不要			特別教室棟(図工室・図書室)
	30	H7	R	新耐震の為診断不要			体育館
	35	H10	R	新耐震の為診断不要			管理棟・教室棟
紙屋小学校	16	S53	R	済	1.04	補強不要	教室棟
	17	S54	R	済	0.70	H21補強済	体育館
	19 - 1	S61	R	新耐震の為診断不要			特別教室棟(理科・図工・音楽・調理)
	19 - 2	H12	R	新耐震の為診断不要			特別教室棟(パソコン室・生活科室)
	23	H12	R	新耐震の為診断不要			管理棟・教室棟
小林中学校	19 - 1	S48	R	済	0.76	H21補強済	北校舎
	19 - 2	S48	R	済	0.76	H21補強済	北校舎
	20 - 1	S49	R	済	0.71	補強不要	中校舎
	20 - 2	S51	R	済	0.71	補強不要	中校舎
	20 - 3	S52	R	済	0.71	補強不要	中校舎
	21	S53	R	済	0.86	補強不要	南校舎(パソコン室・図書室)
	22	S57	S	済	1.20	H18補強済	体育館
	23	H1	w	新耐震の為診断不要			音楽室棟
	28	H23	R	新耐震の為診断不要			南校舎
細野中学校	12	S41	S	済	0.93	H20補強済	体育館
	13 - 1	S47	R	済	0.71	補強不要	北校舎
	13 - 2	S48	R	済	0.71	補強不要	北校舎
	13 - 3	S48	R	済	0.71	補強不要	北校舎
	14	S52	R	済	0.77	補強不要	中校舎(西側)
	15	S58	R	新耐震の為診断不要			中校舎(東側)
	16	S62	R	新耐震の為診断不要			南校舎
西小林中学校	4 - 1	S47	R	済	0.72	補強不要	南校舎
	4 - 2	S47	R	済	0.72	補強不要	南校舎
	16 - 1	S49	R	済	0.72	補強不要	北校舎
	16 - 2	S55	R	済	0.72	補強不要	北校舎
	17	S53	S	済	0.86	H19補強済	体育館
永久津中学校	9	S43	S	済	1.79	H20補強済	体育館
	13	H13	R	新耐震の為診断不要			校舎
	14	H13	R	新耐震の為診断不要			音楽室棟
東方中学校	9	S38	S	済	0.77	補強不要	体育館
	14	H4	R	新耐震の為診断不要			パソコン室棟
	17 - 1	H11	R	新耐震の為診断不要			管理棟・教室棟
	17 - 2	H11	R	新耐震の為診断不要			教室棟・特別支援学校
東方中学校	18	H11	R	新耐震の為診断不要			特別教室棟(家庭・理科・技術)
三松中学校	16	S56	R	済	0.80	補強不要	特別教室棟(美術・理科室)
	17	S59	R	新耐震の為診断不要			教室棟(西側)
	18	H3	R	新耐震の為診断不要			教室棟(南側)
	19	H5	R	新耐震の為診断不要			特別教室棟(パソコン・技術)
	21	H14	R	新耐震の為診断不要			管理棟・教室棟
	22	H14	R	新耐震の為診断不要			特別教室棟(調理・被服)
須木中学校	1	S39	R	済	0.72	補強不要	中校舎(管理棟・教室棟)
	2	S38	R	済	0.90	補強不要	南校舎(教室棟)

学校名	校舎等			耐震診断	Is値	耐震化計画	備考
	棟番号	建築年	構造				
須木中学校	6	S42	R	済	0.76	補強不要	北校舎(特別教室棟)
	8	S44	S	済	0.88	H22補強済	体育館
野尻中学校	23	S51	R	済	0.75	補強不要	管理棟・教室棟
	26	H1	R	新耐震の為診断不要			特別教室棟(被服・音楽室)
	27	H2	S	新耐震の為診断不要			柔剣道場
	31	H6	R	新耐震の為診断不要			体育館
紙屋中学校	20	S51	R	済	0.76	補強不要	教室棟
	21	S56	R	済	0.76	補強不要	教室棟
	24	S57	R	済	0.76	補強不要	パソコン室
	26	S63	R	新耐震の為診断不要			特別教室棟(美術・技術・家庭科)
	35	H21	R	新耐震の為診断不要			体育館

※構造の「S」は鉄骨造、「R」は鉄筋コンクリート造、「W」は木造