

水質検査結果

平成25年4月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	種子田原系 (上水道)	平ノ前系 (上水道)	小原系 (飲用水)	平瀬野系 (飲用水)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下				
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下				
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下				
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	1.7	1.3	0.1 未満	0.3
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下				
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下				
基14	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下				
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下				
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下				
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下				
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基28	プロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基29	プロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下				
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下				
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下				
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下				
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	12	5	3.1	2.5
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下				
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下				
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下				
基41	ジェオスミン	薬類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下				
基42	2-メチルイソボルネオール	薬類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下				
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下				
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下				
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.6	7.3
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

平成25年5月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	種子田原系 (上水道)	平ノ前系 (上水道)	小原系 (飲供水道)	平瀬野系 (飲供水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下				
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下				
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下				
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下				
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下				
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下				
基14	1, 4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下				
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下				
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下				
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下				
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下				
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下				
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下				
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下				
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下				
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下				
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下				
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下				
基28	プロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下				
基29	プロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下				
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下				
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下				
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下				
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下				
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下				
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	12	5	3.1	2.4
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下				
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下				
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下				
基41	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下				
基42	2-メチルインボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下				
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下				
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下				
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.6	7.4
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

平成25年6月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	種子田原系 (上水道)	平ノ前系 (上水道)	小原系 (飲用水)	平瀬野系 (飲用水)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下				
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下				
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下				
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下				
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下				
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下				
基14	1, 4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下				
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下				
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下				
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下				
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下				
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下				
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下				
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下				
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下				
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下				
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下				
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下				
基28	プロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下				
基29	プロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下				
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下				
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下				
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下				
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下				
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下				
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	15	5.2	3.1	2.5
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下				
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下				
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下				
基41	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下				
基42	2-メチルインボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下				
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下				
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下				
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.6	6.7	6.6	7.2
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

平成25年7月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	種子田原系 (上水道)	平ノ前系 (上水道)	小原系 (飲用水)	平瀬野系 (飲用水)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下				
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下				
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下				
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	1.7	1.4	0.1 未満	0.4
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下				
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下				
基14	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下				
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下				
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下				
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下				
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基28	プロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基29	プロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下				
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下				
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下				
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下				
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	14	5.2	3	2.6
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下				
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下				
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下				
基41	ジェオスミン	薬類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下				
基42	2-メチルインボルネオール	薬類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下				
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下				
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下				
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.6	7.2
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

平成25年8月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	種子田原系 (上水道)	平ノ前系 (上水道)	小原系 (飲供水道)	平瀬野系 (飲供水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下				
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下				
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下				
基09	シアン化合物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下				
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下				
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下				
基14	1, 4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下				
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下				
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下				
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下				
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下				
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下				
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下				
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下				
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下				
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下				
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下				
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下				
基28	プロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下				
基29	プロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下				
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下				
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下				
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下				
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下				
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下				
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	12	5.5	3	2.5
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下				
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下				
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下				
基41	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下				
基42	2-メチルインボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下				
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下				
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下				
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.6	6.7	6.6	7.3
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

平成25年9月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	種子田原系 (上水道)	平ノ前系 (上水道)	小原系 (飲用水)	平瀬野系 (飲用水)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下				
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下				
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下				
基09	シアン化合物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下				
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下				
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下				
基14	1, 4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下				
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下				
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下				
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下				
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下				
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下				
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下				
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下				
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下				
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下				
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下				
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下				
基28	プロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下				
基29	プロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下				
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下				
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下				
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下				
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下				
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下				
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	15	5.5	3.1	2.6
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下				
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下				
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下				
基41	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下				
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下				
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下				
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下				
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.6	7.2
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

平成25年10月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	種子田原系 (上水道)	平ノ前系 (上水道)	小原系 (飲用水)	平瀬野系 (飲用水)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下	0.003 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	1.7	1.6	0.1 未満	0.4
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下	0.13	0.1	0.08 未満	0.08 未満
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下	0.17	0.05	0.01 未満	0.01
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
基14	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基28	プロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基29	プロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.04	0.01 未満
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下	0.02	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下	14	8.6	6	5.8
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	13	5.4	3	2.5
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下	90	71	17	39
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下	186	145	75	116
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基41	ジェオスミン	薬類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満
基42	2-メチルイソボルネオール	薬類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.6	6.7	6.7	7.3
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

平成25年11月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	種子田原系 (上水道)	平ノ前系 (上水道)	小原系 (飲用水道)	平瀬野系 (飲用水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下				
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下				
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下				
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下				
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下				
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下				
基14	1, 4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下				
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下				
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下				
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下				
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下				
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下				
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下				
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下				
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下				
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下				
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下				
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下				
基28	プロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下				
基29	プロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下				
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下				
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下				
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下				
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下				
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下				
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	15	5.8	3	2.5
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下				
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下				
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下				
基41	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下				
基42	2-メチルインボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下				
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下				
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下				
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.6	7.2
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満



水質検査結果

平成25年12月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	種子田原系 (上水道)	平ノ前系 (上水道)	小原系 (飲用水道)	平瀬野系 (飲用水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下				
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下				
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下				
基09	シアン化合物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下				
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下				
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下				
基14	1, 4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下				
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下				
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下				
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下				
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下				
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下				
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下				
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下				
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下				
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下				
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下				
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下				
基28	プロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下				
基29	プロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下				
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下				
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下				
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下				
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下				
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下				
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	12	5.6	3.1	2.7
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下				
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下				
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下				
基41	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下				
基42	2-メチルインボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下				
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下				
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下				
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.7	7.1
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

平成26年1月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	種子田原系 (上水道)	平ノ前系 (上水道)	小原系 (飲用水)	平瀬野系 (飲用水)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下				
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下				
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下				
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	1.7	1.5	0.1 未満	0.4
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下				
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下				
基14	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下				
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下				
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下				
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下				
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基28	プロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基29	プロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下				
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下				
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下				
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下				
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	14	5.4	3	2.5
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下				
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下				
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下				
基41	ジェオスミン	薬類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下				
基42	2-メチルイソボルネオール	薬類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下				
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下				
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下				
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.5	7
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

平成26年2月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	種子田原系 (上水道)	平ノ前系 (上水道)	小原系 (飲供水道)	平瀬野系 (飲供水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下				
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下				
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下				
基09	シアン化合物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下				
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下				
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下				
基14	1, 4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下				
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下				
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下				
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下				
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下				
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下				
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下				
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下				
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下				
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下				
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下				
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下				
基28	プロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下				
基29	プロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下				
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下				
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下				
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下				
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下				
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下				
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	10	5.4	3	2.5
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下				
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下				
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下				
基41	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下				
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下				
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下				
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下				
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.7	7.1
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

平成26年3月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	種子田原系 (上水道)	平ノ前系 (上水道)	小原系 (飲供水道)	平瀬野系 (飲供水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下				
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下				
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下				
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下				
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下				
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下				
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下				
基14	1, 4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下				
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下				
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下				
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下				
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下				
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下				
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下				
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下				
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下				
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下				
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下				
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下				
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下				
基28	プロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下				
基29	プロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下				
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下				
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下				
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下				
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下				
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下				
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下				
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	13	5.9	3.1	2.9
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下				
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下				
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下				
基41	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下				
基42	2-メチルインボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下				
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下				
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下				
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.8	6.7	6.6	7.1
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満