水質検査結果

平成25年4月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	山代系	北部系	鬼塚系	芹川系	細野系	平川系	大王系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下							
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下							
基05	セレン及びその化合部	1回/3月	0.01mg/l以下							
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	0.3	1.5	1.8	1.1	1.4	1	0.4
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下							
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下							
基14	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下							
基15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下							
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下							
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下							
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下							
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下							
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.6	3.8	8.5	9	5.3	8.6	3.8
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下							
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下							
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下							
基41	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下							
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下							
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7	6.9	6.8	9	6.6	6.8	7
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水 質 検 査 結 果

平成25年5月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	山代系	北部系	鬼塚系	芹川系	細野系	平川系	大王系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下							
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下							
基05	セレン及びその化合部	1回/3月	0.01mg/l以下							
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下							
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下							
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下							
基14	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下							
基15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下							
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下							
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下							
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下							
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下							
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下							
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下							
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下							
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下							
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下							
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下							
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下							
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下							
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.6	3.6	8.3	9.3	5.1	8.3	3.5
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下							
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下							
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下							
基41	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下							
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下							
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7.1	7	6.9	6.8	6.8	6.8	7.1
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

水 質 検 査 結 果

平成25年6月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	山代系	北部系	鬼塚系	芹川系	細野系	平川系	大王系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下							
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下							
基05	セレン及びその化合部	1回/3月	0.01mg/l以下							
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下							
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下							
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下							
基14	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下							
基15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下							
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下							
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下							
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下							
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下							
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下							
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下							
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下							
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下							
基30	ホルムアルデﾋﾄﾞ	1回/3月	0.08mg/l以下							
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下							
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下							
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下							
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.6	3.6	8.5	9.9	5.3	8.5	3.7
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下							
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下							
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下							
基41	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下							
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下							
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.7	6.6	6.7	6.7	7
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

水 質 検 査 結 果

平成25年7月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	山代系	北部系	鬼塚系	芹川系	細野系	平川系	大王系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下							
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下							
基05	セレン及びその化合部	1回/3月	0.01mg/l以下							
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	0.4	1.4	1.7	1.2	1.4	1.2	0.3
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下							
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下							
基14	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下							
基15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下							
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下							
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下							
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下							
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下							
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.7	3.6	8.8	10	5.4	8.1	3.6
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下							
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下							
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下							
基41	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下							
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下							
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.7	6.6	6.6	6.6	7
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水 質 検 査 結 果

平成25年8月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	山代系	北部系	鬼塚系	芹川系	細野系	平川系	大王系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下							
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下							
基05	セレン及びその化合部	1回/3月	0.01mg/l以下							
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下							
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下							
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下							
基14	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下							
基15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下							
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下							
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下							
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下							
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下							
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下							
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下							
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下							
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下							
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下							
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下							
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下							
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下							
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.6	3.8	8.3	8.3	5.7	8.2	3.4
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下							
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下							
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下							
基41	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下							
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下							
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.7	6.7	6.7	6.7	7
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

水 質 検 査 結 果

平成25年9月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	山代系	北部系	鬼塚系	芹川系	細野系	平川系	大王系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下							
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下							
基05	セレン及びその化合部	1回/3月	0.01mg/l以下							
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下							
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下							
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下							
基14	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下							
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下							
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下							
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下							
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下							
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下							
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下							
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下							
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下							
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下							
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下							
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下							
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下							
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下							
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.7	3.8	8	8	5.7	8.3	7.1
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下							
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下							
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下							
基41	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下							
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下							
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.7	6.7	6.6	6.6	7.1
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

水 質 検 査 結 果

平成25年10月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	山代系	北部系	鬼塚系	芹川系	細野系	平川系	大王系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
基05	セレン及びその化合部	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	0.3	1.5	1.8	1.3	1.7	1	0.3
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下	0.08 未満	0.08 未満	0.2	0.18	0.1	0.16	0.24
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.06	0.08	0.06	0.2	0.05
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
基14	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
基15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下	4.6	7	8.8	11	8.9	12	9.7
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.7	3.6	8	10	5.6	8.2	3.5
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下	17	32	65	85	75	65	86
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下	50	106	168	189	152	162	188
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基41	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.8	7	6.7	6.6	6.6	6.7	7
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水 質 検 査 結 果

平成25年11月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	山代系	北部系	鬼塚系	芹川系	細野系	平川系	大王系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下							
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下							
基05	セレン及びその化合部	1回/3月	0.01mg/l以下							
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下							
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下							
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下							
基14	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下							
基15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下							
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下							
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下							
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下							
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下							
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下							
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下							
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下							
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下							
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下							
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下							
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下							
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下							
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.7	3.6	8.2	10	5.5	8.2	3.6
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下							
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下							
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下							
基41	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下							
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下							
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.8	6.6	6.7	6.7	7
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

水 質 検 査 結 果

平成25年12月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	山代系	北部系	鬼塚系	芹川系	細野系	平川系	大王系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下							
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下							
基05	セレン及びその化合部	1回/3月	0.01mg/l以下							
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下							
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下							
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下							
基14	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下							
基15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下							
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下							
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下							
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下							
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下							
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下							
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下							
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下							
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下							
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下							
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下							
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下							
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下							
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.9	3.8	8.3	11	5.8	8.6	3.8
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下							
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下							
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下							
基41	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下							
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下							
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7	6.9	6.8	6.7	6.7	6.8	7
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

水 質 検 査 結 果

平成26年1月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	山代系	北部系	鬼塚系	芹川系	細野系	平川系	大王系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下							
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下							
基05	セレン及びその化合部	1回/3月	0.01mg/l以下							
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	0.2	1.4	1.8	1.2	1.6	0.9	0.3
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下							
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下							
基14	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下							
基15	シス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下							
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下							
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.0.2 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基30	ホルムアルデﾋﾄﾞ	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下							
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下							
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下							
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.6	3.6	8.2	10	5.6	8.5	3.6
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下							
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下							
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下							
基41	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下							
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下							
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.7	6.6	6.6	6.7	6.9
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水 質 検 査 結 果

平成26年2月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	山代系	北部系	鬼塚系	芹川系	細野系	平川系	大王系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下							
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下							
基05	セレン及びその化合部	1回/3月	0.01mg/l以下							
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下							
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下							
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下							
基14	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下							
基15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下							
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下							
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下							
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下							
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下							
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下							
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下							
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下							
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下							
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下							
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下							
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下							
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下							
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.5	3.6	8.6	10	5.5	8.7	3.8
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下							
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下							
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下							
基41	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下							
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下							
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.9	6.8	6.8	6.6	6.7	6.8	6.9
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

水 質 検 査 結 果

平成26年3月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	山代系	北部系	鬼塚系	芹川系	細野系	平川系	大王系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下							
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下							
基05	セレン及びその化合部	1回/3月	0.01mg/l以下							
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下							
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下							
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下							
基14	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下							
基15	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下							
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下							
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下							
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下							
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下							
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下							
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下							
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下							
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下							
基30	ホルムアルデﾋﾄﾞ	1回/3月	0.08mg/l以下							
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下							
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下							
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下							
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.8	3.8	8.8	10	5.7	8.7	3.7
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下							
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下							
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下							
基41	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下							
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下							
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7.1	6.9	6.7	6.8	6.7	6.8	7
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし	異常 なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満