

水質検査結果

平成25年9月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	鳥田町系	中央	袋系	山宮系	奈佐木系	内山系	須志原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下							
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下							
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下							
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下							
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下							
基14	1, 4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下							
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下							
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下							
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下							
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下							
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下							
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下							
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下							
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下							
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下							
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下							
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下							
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下							
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下							
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.1	2.4	2.4	2.2	2.8	4.7	2.7
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下							
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下							
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下							
基41	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下							
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下							
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.6	0.3 未満	0.5	0.6	0.3 未満	0.3 未満	0.5
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7.2	6.7	7.3	6.9	7.4	7.1	7.3
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	2	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.3	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

平成26年1月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	鳥田町系	中央	袋系	山宮系	奈佐木系	内山系	須志原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下							
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下							
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	0.1	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下							
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下							
基14	1, 4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下							
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下							
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下							
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.12	0.06 未満	0.06 未満	0.42	0.06 未満
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.006	0.001 未満	0.005	0.001 未満	0.002	0.001	0.006
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004
基24	ジブromクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.007	0.001 未満	0.006	0.001 未満	0.005	0.002	0.008
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基28	ブromジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001	0.001 未満	0.001	0.01 未満	0.002	0.001	0.002
基29	ブromホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下							
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下							
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下							
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.2	2.5	2.4	2.4	2.5	4	2.7
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下							
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下							
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下							
基41	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下							
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下							
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.7	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7.2	6.7	7.1	6.9	7.1	6.9	7.1
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	7 *再検査OK	1	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	4.7 *再検査OK	0.1	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

平成26年2月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	鳥田町系	中央	袋系	山宮系	奈佐木系	内山系	須志原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下							
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下							
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下							
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下							
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下							
基14	1, 4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下							
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下							
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下							
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下							
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下							
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下							
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下							
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下							
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下							
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下							
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下							
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下							
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下							
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下							
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.2	2.7	2.7	2.6	2.5	4.2	2.7
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下							
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下							
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下							
基41	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下							
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下							
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7.5	6.6	6.9	6.7	7	6.8	7.5
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

平成26年3月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	鳥田町系	中央	袋系	山宮系	奈佐木系	内山系	須志原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下							
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下							
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基09	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基10	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下							
基11	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下							
基12	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基13	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下							
基14	1, 4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下							
基15	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下							
基16	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下							
基17	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基18	トリクロロエチレン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基19	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基20	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下							
基21	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下							
基22	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下							
基23	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.04mg/l以下							
基24	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基25	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下							
基26	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基27	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.2mg/l以下							
基28	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基29	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下							
基30	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下							
基31	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基32	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下							
基33	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下							
基34	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基35	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下							
基36	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基37	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.2	2.4	2.5	2.1	2.6	4	2.6
基38	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下							
基39	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下							
基40	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下							
基41	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基42	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基43	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下							
基44	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下							
基45	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.6	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基46	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7.1	6.7	7.1	6.9	7.1	6.9	6.9
基47	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基48	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	2	1 未満	1 未満	1 未満
基50	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満