

水質検査結果

平成28年2月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	鳥田町系	中央	袋系	山宮系	奈佐木系	内山系	須志原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下							
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下							
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下							
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下							
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下							
基15	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下							
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下							
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下							
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下							
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下							
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下							
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下							
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下							
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下							
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下							
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下							
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下							
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下							
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2	2.3	1.9	1.8	2.4	3.4	2.6
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下							
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下							
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下							
基42	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下							
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満						
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7.4	6.8	7.4	7.1	7.6	7.3	7.3
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし						
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし						
基50	色度	1回/月	5度以下	1 未満						
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

