

水質検査結果

小林地区 (簡易水道・飲水道)

平成28年 11月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	北部地区 山代系 (簡易水道)	北部地区 北部系 (簡易水道)	西部地区 鬼塚系 (簡易水道)	西部地区 芹川系 (簡易水道)	南部地区 南部系 (簡易水道)	平川地区 平川系 (簡易水道)	大王地区 大王系 (簡易水道)	平瀬野系 (飲水道)	小原系 (飲水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下									
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下									
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下									
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下									
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下									
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下									
基15	1, 4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下									
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下									
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下									
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下									
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下									
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下									
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下									
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下									
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下									
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下									
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下									
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下									
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下									
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下									
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下									
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下									
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下									
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下									
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.6	4	8.3	8.1	5.5	8.8	4.2	2.6	3.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下									
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下									
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下									
基42	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下									
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下									
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下									
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7	7	6.8	6.8	6.8	6.8	7.1	7.4	6.7
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.3	0.1 未満	0.1 未満

