水 質 検 査 結 果

上水道

平成29年 4月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	小林地区 種子田原系 (上水道)	小林地区 平ノ前系 (上水道)	野尻地区 野尻地区系 (上水道)	野尻地区 西部地区系 (上水道)	野尻地区 吉村地区系 (上水道)	野尻地区 川間地区系 (上水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下						
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下						
基05	セレン及びその化合部	1回/3月	0.01mg/l以下						
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下						
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下						
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下						
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	1.7	1.2	2.4	2.6	2.5	1.7
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下						
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下						
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下						
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下						
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下						
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下						
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下						
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下						
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下						
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	16.0	5.2	5.2	6.1	6.2	4.5
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下						
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下						
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下						
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下						
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下						
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下						
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.7	7	6.9	7.4
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

上水道

平成29年 5月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	小林地区 種子田原系 (上水道)	小林地区 平ノ前系 (上水道)	野尻地区 野尻地区系 (上水道)	野尻地区 西部地区系 (上水道)	野尻地区 吉村地区系 (上水道)	野尻地区 川間地区系 (上水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下						
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下						
基05	セレン及びその化合部	1回/3月	0.01mg/l以下						
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下						
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下						
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下						
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下						1.7
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下						
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下						
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下						
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下						
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下						
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下						
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下						
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下						
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下						
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下						
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下						
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下						
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下						
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下						
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下						
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下						
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下						
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下						
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下						
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下						
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	16	5.3	5.4	5.4	6.2	4.7
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下						
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下						
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下						
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下						
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下						
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下						
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.8	7	6.9	7.5
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

水質検査結果

上水道

平成29年 6月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	小林地区 種子田原系 (上水道)	小林地区 平ノ前系 (上水道)	野尻地区 野尻地区系 (上水道)	野尻地区 西部地区系 (上水道)	野尻地区 吉村地区系 (上水道)	野尻地区 川間地区系 (上水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下						
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下						
基05	セレン及びその化合部	1回/3月	0.01mg/l以下						
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下						
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下						
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下						
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下						1.7
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下						
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下						
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下						
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下						
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下						
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下						
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下						
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下						
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下						
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下						
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下						
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下						
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下						
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下						
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下						
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下						
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下						
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下						
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下						
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下						
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	16	5.2	5.1	5.8	6.1	4.6
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下						
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下						
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下						
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下						
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下						
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下						
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.8	6.9	7	7.5
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

水質検査結果

上水道

平成29年 7月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	小林地区 種子田原系 (上水道)	小林地区 平ノ前系 (上水道)	野尻地区 野尻地区系 (上水道)	野尻地区 西部地区系 (上水道)	野尻地区 吉村地区系 (上水道)	野尻地区 川間地区系 (上水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下						
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下						
基05	セレン及びその化合部	1回/3月	0.01mg/l以下						
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下						
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下						
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下						
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	1.8	1.4	1.9	3.7	2.5	1.5
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下						
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下						
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下						
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下						
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下						
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下						
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下						
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下						
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下						
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	17	5.2	5	4.9	6.1	4.4
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下						
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下						
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下						
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下						
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下						
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下						
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.8	7.1	6.9	7.5
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

上水道

平成29年 8月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	小林地区 種子田原系 (上水道)	小林地区 平ノ前系 (上水道)	野尻地区 野尻地区系 (上水道)	野尻地区 西部地区系 (上水道)	野尻地区 吉村地区系 (上水道)	野尻地区 川間地区系 (上水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下						
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下						
基05	セレン及びその化合部	1回/3月	0.01mg/l以下						
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下						
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下						
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下						
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下						1.6
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下						
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下						
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下						
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下						
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下						
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下						
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下						
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下						
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下						
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下						
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下						
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下						
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下						
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下						
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下						
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下						
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下						
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下						
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下						
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下						
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	17	5.7	5.2	4.7	6.7	4.8
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下						
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下						
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下						
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下						
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下						
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下						
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.8	6.7	6.9	7.2	7.0	7.6
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

水質検査結果

上水道

平成29年 9月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	小林地区 種子田原系 (上水道)	小林地区 平ノ前系 (上水道)	野尻地区 野尻地区系 (上水道)	野尻地区 西部地区系 (上水道)	野尻地区 吉村地区系 (上水道)	野尻地区 川間地区系 (上水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下						
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下						
基05	セレン及びその化合部	1回/3月	0.01mg/l以下						
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下						
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下						
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下						
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下						1.5
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下						
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下						
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下						
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下						
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下						
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下						
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下						
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下						
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下						
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下						
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下						
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下						
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下						
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下						
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下						
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下						
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下						
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下						
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下						
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下						
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	17	5.6	5.4	5.3	6.5	4.8
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下						
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下						
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下						
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下						
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下						
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下						
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.8	7.0	7	7.4
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

水質検査結果

上水道

平成29年 10月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	小林地区 種子田原系 (上水道)	小林地区 平ノ前系 (上水道)	野尻地区 野尻地区系 (上水道)	野尻地区 西部地区系 (上水道)	野尻地区 吉村地区系 (上水道)	野尻地区 川間地区系 (上水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下	0.0003 未満	0.0003 未満				
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下	0.00005 未満	0.00005 未満				
基05	セレン及びその化合部	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満				
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満				
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下	0.004	0.001 未満				
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満				
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	1.7	1.6	2.1	1.5	2.7	1.6
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下	0.08 未満	0.08 未満				
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下	0.22	0.04				
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下	0.0002 未満	0.0002 未満				
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満				
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満				
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満				
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満				
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満				
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満				
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満				
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満				
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満				
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下	0.02	0.01 未満				
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下	18	9.2				
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満				
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	17	5.4	5.7	3.5	6.6	5.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下	89	68				
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下	215	164				
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満				
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下	1.E-06 未満	1.E-06 未満				
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下	1.E-06 未満	1.E-06 未満				
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満				
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下	0.0005 未満	0.0005 未満				
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.7	7.3	7	7.5
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

上水道

平成29年　11月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	小林地区 種子田原系 (上水道)	小林地区 平ノ前系 (上水道)	野尻地区 野尻地区系 (上水道)	野尻地区 西部地区系 (上水道)	野尻地区 吉村地区系 (上水道)	野尻地区 川間地区系 (上水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下						
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下						
基05	セレン及びその化合部	1回/3月	0.01mg/l以下						
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下						
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下						
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下						
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下						1.7
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下						
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下						
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下						
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下						
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下						
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下						
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下						
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下						
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下						
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下						
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下						
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下						
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下						
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下						
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下						
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下						
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下						
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下						
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下						
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下						
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	17	5.4	5.8	3.7	6.5	5.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下						
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下						
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下						
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下						
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下						
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下						
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.7	7.4	7	7.4
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

水質検査結果

上水道

平成29年　12月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	小林地区 種子田原系 (上水道)	小林地区 平ノ前系 (上水道)	野尻地区 野尻地区系 (上水道)	野尻地区 西部地区系 (上水道)	野尻地区 吉村地区系 (上水道)	野尻地区 川間地区系 (上水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下						
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下						
基05	セレン及びその化合部	1回/3月	0.01mg/l以下						
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下						
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下						
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下						
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下						1.8
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下						
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下						
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下						
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下						
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下						
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下						
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下						
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下						
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下						
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下						
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下						
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下						
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下						
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下						
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下						
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下						
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下						
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下						
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下						
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下						
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	15	5.8	5.5	3.8	6.7	4.8
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下						
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下						
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下						
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下						
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下						
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下						
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.8	7.4	7	7.5
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

水質検査結果

上水道

平成30年 1月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	小林地区 種子田原系 (上水道)	小林地区 平ノ前系 (上水道)	野尻地区 野尻地区系 (上水道)	野尻地区 西部地区系 (上水道)	野尻地区 吉村地区系 (上水道)	野尻地区 川間地区系 (上水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下			0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下			0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
基05	セレン及びその化合部	1回/3月	0.01mg/l以下			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下			0.001 未満	0.004	0.001 未満	0.001 未満
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	1.8	1.3	2.4	2.6	2.7	1.7
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下			0.08 未満	0.09	0.08 未満	0.08 未満
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下			0.02	0.01	0.01	0.02
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下			0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下			0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下			0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下			0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06	0.06 未満
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下			0.01 未満	0.01 未満	0.03	0.01 未満
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下			0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下			0.01 未満	0.01 未満	0.05	0.01 未満
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下			8.9	9.4	8.6	9.2
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	16	5	5.3	3.7	6.4	4.7
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下			40	46	52	41
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下			137	135	145	125
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下			0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下			1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下			1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下			0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下			0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.7	7.2	7	7.4
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

上水道

平成30年 2月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	小林地区 種子田原系 (上水道)	小林地区 平ノ前系 (上水道)	野尻地区 野尻地区系 (上水道)	野尻地区 西部地区系 (上水道)	野尻地区 吉村地区系 (上水道)	野尻地区 川間地区系 (上水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下						
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下						
基05	セレン及びその化合部	1回/3月	0.01mg/l以下						
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下						
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下						
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下						
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下						2
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下						
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下						
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下						
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下						
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下						
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下						
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下						
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下						
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下						
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下						
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下						
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下						
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下						
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下						
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下						
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下						
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下						
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下						
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下						
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下						
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	17	5.6	5.6	3.2	6.4	5
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下						
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下						
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下						
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下						
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下						
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下						
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.8	7.4	7	7.5
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

水質検査結果

上水道

平成30年 3月

番号	定期検査項目	基準検査頻度	基準値(mg/l)	小林地区 種子田原系 (上水道)	小林地区 平ノ前系 (上水道)	野尻地区 野尻地区系 (上水道)	野尻地区 西部地区系 (上水道)	野尻地区 吉村地区系 (上水道)	野尻地区 川間地区系 (上水道)
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下						
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下						
基05	セレン及びその化合部	1回/3月	0.01mg/l以下						
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下						
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下						
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.05mg/l以下						
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下						
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下						1.8
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下						
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下						
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下						
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下						
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下						
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下						
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下						
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下						
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下						
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下						
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下						
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下						
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下						
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下						
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下						
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下						
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下						
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下						
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下						
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下						
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下						
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下						
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	16	5.4	5.5	3.8	6.3	5
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下						
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下						
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下						
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下						
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下						
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下						
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下						
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.7	7.1	7	7.3
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満