水 質 検 査 結 果　　野尻・須木地区（旧簡易水道）　　令和4年 4月

番号	定期検査項目	基準検査頻度	基準値(mg/l)	野尻地区 境別府系	野尻地区 紙屋 (紙屋西部)系	須木地区 鳥田町系	須木地区 中央系	須木地区 袋系	須木地区 山宮系	須木地区 奈佐木系	須木地区 内山系	須木地区 須志原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下									
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下									
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下									
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	3.4	0.9	0.1 未満	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下									
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下									
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下									
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下									
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下									
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.19	0.07	0.06 未満
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.008	0.001 未満	0.007	0.008	0.001	0.014	0.012
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.004	0.003 未満	0.003 未満	0.005	0.003 未満	0.006	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.002	0.001 未満	0.008	0.001 未満	0.008	0.008	0.001 未満	0.016	0.014
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.005	0.003 未満	0.003 未満	0.005	0.003 未満	0.007 未満	0.006
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001	0.002	0.002
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.002	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下									
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下									
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下									
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下									
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	7.2	3.7	2	2.2	2.1	1.9	2.5	3.6	2.7
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下									
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下									
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下									
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下									
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下									
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下									
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.4	0.3 未満	0.4	0.3
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.6	6.8	7.5	7.2	7.7	7.4	7.4
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水 質 検 査 結 果　　野尻・須木地区（旧簡易水道）

令和4年 5月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	野尻地区 境別府系	野尻地区 紙屋 (紙屋西部)系	須木地区 鳥田町系	須木地区 中央系	須木地区 袋系	須木地区 山宮系	須木地区 奈佐木系	須木地区 内山系	須木地区 須志原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下									
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下									
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下									
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下									
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下									
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下									
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下									
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下									
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下									
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下									
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下									
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下									
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下									
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下									
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下									
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下									
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下									
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下									
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下									
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下									
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下									
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下									
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下									
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下									
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	7	3.5	2.2	2.1	2.3	2	2.7	3.5	2.8
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下									
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下									
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下									
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下									
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下									
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下									
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.4	0.4	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7	7.1	7.2	6.7	7.3	7.1	7.3	7.4	7.1
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.6	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

水 質 検 査 結 果　　野尻・須木地区（旧簡易水道）

令和4年 6月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	野尻地区 境別府系	野尻地区 紙屋 (紙屋西部)系	須木地区 鳥田町系	須木地区 中央系	須木地区 袋系	須木地区 山宮系	須木地区 奈佐木系	須木地区 内山系	須木地区 須志原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下									
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下									
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下									
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下									
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下									
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下									
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下									
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下									
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下									
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下									
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下									
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下									
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下									
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下									
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下									
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下									
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下									
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下									
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下									
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下									
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下									
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下									
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下									
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下									
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	7.4	4	2.3	2.3	2.3	2.1	2.8	3.6	2.7
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下									
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下									
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下									
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下									
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下									
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下									
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3	0.3　未満	0.3	0.9	0.4	0.3　未満	0.3
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7	7	7.5	6.6	7.4	7.1	7.4	7	7.3
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	1.6	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

水 質 検 査 結 果

野尻・須木地区 （旧簡易水道）

令和4年 7月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	野尻地区 境別府系	野尻地区 紙屋 (紙屋西部)系	須木地区 鳥田町系	須木地区 中央系	須木地区 袋系	須木地区 山宮系	須木地区 奈佐木系	須木地区 内山系	須木地区 須志原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下									
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下									
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下									
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	3.5	2.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下									
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下									
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下									
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下									
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下									
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.08	0.06 未満	0.06	0.16	0.41	0.14	0.09
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.017	0.001 未満	0.016	0.016	0.005	0.016	0.015
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.006	0.007	0.003 未満	0.004 未満	0.003 未満
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.001 未満	0.001 未満
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001	0.001 未満	0.019	0.001 未満	0.018	0.017	0.012	0.022	0.018
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.006	0.003 未満	0.007	0.01	0.003 未満	0.006 未満	0.004 未満
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.001 未満	0.002	0.001	0.003	0.003	0.003
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.002	0.001 未満
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下									
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下									
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下									
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下									
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	7.2	4.8	2.2	2.2	2.4	2.3	3	3.8	2.8
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下									
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下									
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下									
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下									
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下									
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下									
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.4	0.6	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7	6.7	7.4	6.6	7.3	7.1	7.5	7	7.1
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水 質 検 査 結 果　　野尻・須木地区（旧簡易水道）

令和4年 8月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	野尻地区 境別府系	野尻地区 紙屋 (紙屋西部)系	須木地区 鳥田町系	須木地区 中央系	須木地区 袋系	須木地区 山宮系	須木地区 奈佐木系	須木地区 内山系	須木地区 須志原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下									
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下									
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下									
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下									
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下									
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下									
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下									
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下									
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下									
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下									
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下									
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下									
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下									
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下									
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下									
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下									
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下									
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下									
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下									
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下									
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下									
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下									
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下									
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下									
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	7.4	5.3	2.3	2.3	2.4	2.4	3	4.3	3
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下									
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下									
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下									
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下									
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下									
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下									
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.4	0.3　未満	0.3　未満	0.5	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7	6.5	7.5	6.9	7.3	7.1	7.6	7	7.2
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

水 質 検 査 結 果　　野尻・須木地区（旧簡易水道）

令和4年 9月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	野尻地区 境別府系	野尻地区 紙屋 (紙屋西部)系	須木地区 鳥田町系	須木地区 中央系	須木地区 袋系	須木地区 山宮系	須木地区 奈佐木系	須木地区 内山系	須木地区 須志原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下									
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下									
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下									
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下									
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下									
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下									
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下									
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下									
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下									
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下									
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下									
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下									
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下									
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下									
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下									
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下									
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下									
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下									
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下									
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下									
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下									
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下									
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下									
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下									
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	7.3	5.1	2.4	2.3	2.3	2.3	2.8	4.3	2.9
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下									
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下									
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下									
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下									
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下									
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下									
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.4	0.3　未満	0.3　未満	0.4	0.3　未満	0.3　未満	0.3
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7	6.5	7.5	6.7	7.4	7.1	7.7	7	7.3
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

水 質 検 査 結 果

野尻・須木地区 （旧簡易水道）

令和4年 10月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	野尻地区 境別府系	野尻地区 紙屋 (紙屋西部)系	須木地区 鳥田町系	須木地区 中央系	須木地区 袋系	須木地区 山宮系	須木地区 奈佐木系	須木地区 内山系	須木地区 須志原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下	0.00005 未満	0.00005 未満	5E-06 未満	5E-06 未満	5E-06 未満	5E-06 未満	5E-06 未満	5E-06 未満	5E-06 未満
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.001 未満
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	3.4	2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下	0.01 未満	0.03	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.09	0.09	0.07	0.07	0.08	0.26	0.18	0.07
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.021	0.001 未満	0.008	0.012	0.001 未満	0.006	0.011
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.008	0.003 未満	0.003	0.008	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001	0.001 未満	0.022	0.001 未満	0.009	0.013	0.002	0.007	0.013
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.008	0.003 未満	0.003	0.009	0.003 未満	0.003 未満	0.004 未満
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001 未満	0.002	0.005	0.001	0.001	0.002
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下	0.01 未満	0.02	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下	8.5	8.5	4.2	4	3.8	3.8	4.5	4.6	4.2
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	7.1	5	2.2	2.4	2.3	2.2	2.8	4.2	2.8
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下	47	31	26	17	20	11	21	14	12
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下	170	125	51	62	45	31	47	42	48
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	4.E-06	1.E-06 未満
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.6	0.3 未満	0.3 未満	0.6	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7.2	6.7	7.5	6.7	7.5	7.2	7.7	7.1	7.4
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.9 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水 質 検 査 結 果　　野尻・須木地区（旧簡易水道）

令和4年 11月

番号	定期検査項目	基準検査頻度	基準値(mg/l)	野尻地区境別府系	野尻地区紙屋(紙屋西部)系	須木地区鳥田町系	須木地区中央系	須木地区袋系	須木地区山宮系	須木地区奈佐木系	須木地区内山系	須木地区須志原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下									
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下									
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下									
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下									
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下									
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下									
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下									
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下									
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下									
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下									
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下									
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下									
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下									
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下									
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下									
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下									
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下									
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下									
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下									
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下									
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下									
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下									
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下									
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下									
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	7.1	4.7	2.3	2.5	2.5	2.1	2.8	4.2	2.8
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下									
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下									
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下									
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下									
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下									
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下									
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7.1	6.9	7.5	6.6	7.4	7.1	7.6	7	7.4
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

水 質 検 査 結 果　　野尻・須木地区（旧簡易水道）　　令和4年 12月

番号	定期検査項目	基準検査頻度	基準値(mg/l)	野尻地区境別府系	野尻地区紙屋(紙屋西部)系	須木地区鳥田町系	須木地区中央系	須木地区袋系	須木地区山宮系	須木地区奈佐木系	須木地区内山系	須木地区須志原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下									
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下									
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下									
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下									
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下									
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下									
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下									
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下									
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下									
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下									
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下									
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下									
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下									
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下									
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下									
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下									
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下									
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下									
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下									
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下									
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下									
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下									
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下									
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下									
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	6.9	3.8	2.2	2.4	2.4	2.4	2.9	4.1	2.9
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下									
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下									
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下									
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下									
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下									
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下									
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.4	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7	7	7.5	6.7	7.4	7.1	7.6	7.1	7.4
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.6　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

水 質 検 査 結 果　　野尻・須木地区（旧簡易水道）

令和5年 1月

番号	定期検査項目	基準検査頻度	基準値(mg/l)	野尻地区 境別府系	野尻地区 紙屋(紙屋西部)系	須木地区 鳥田町系	須木地区 中央系	須木地区 袋系	須木地区 山宮系	須木地区 奈佐木系	須木地区 内山系	須木地区 須志原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下									
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下									
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下									
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	3.5	1.1	0.1	0.4	0.3	0.8	0.2	0.3	0.3
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下									
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下									
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下									
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下									
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下									
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06	0.13	0.07	0.06
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.014	0.002	0.005	0.003	0.001 未満	0.007	0.008
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.007	0.003 未満	0.003 未満	0.004	0.003 未満	0.003 未満	0.005
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.003	0.001 未満	0.015	0.003	0.005	0.003	0.001 未満	0.009	0.01
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.008 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003	0.003 未満	0.004 未満	0.005
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.002	0.002
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.003	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下									
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下									
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下									
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下									
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	7.4	3.9	2.2	2.5	2.3	2.1	2.6	4.4	2.8
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下									
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下									
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下									
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下									
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下									
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下									
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.6	0.3 未満	0.3 未満	0.7	0.3 未満	0.3 未満	0.4
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7	7.2	7.3	6.8	7.4	7.1	7.6	7.3	7.3
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	1.2	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水 質 検 査 結 果　　野尻・須木地区（旧簡易水道）

令和5年 2月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	野尻地区 境別府系	野尻地区 紙屋 (紙屋西部)系	須木地区 鳥田町系	須木地区 中央系	須木地区 袋系	須木地区 山宮系	須木地区 奈佐木系	須木地区 内山系	須木地区 須志原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下									
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下									
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下									
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下									
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下									
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下									
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下									
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下									
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下									
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下									
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下									
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下									
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下									
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下									
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下									
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下									
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下									
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下									
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下									
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下									
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下									
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下									
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下									
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下									
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	7.2	3.8	2.4	2.5	2.5	2.2	2.8	3.9	3
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下									
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下									
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下									
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下									
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下									
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下									
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.3	7.2	7.3	7.1	7.4	7.3	7.4
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

水質検査結果　　野尻・須木地区（旧簡易水道）

令和5年 3月

番号	定期検査項目	基準検査頻度	基準値(mg/l)	野尻地区境別府系	野尻地区紙屋(紙屋西部)系	須木地区鳥田町系	須木地区中央系	須木地区袋系	須木地区山宮系	須木地区奈佐木系	須木地区内山系	須木地区須志原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下									
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下									
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下									
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下									
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下									
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下									
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下									
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下									
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下									
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下									
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下									
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下									
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下									
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下									
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下									
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下									
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下									
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下									
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下									
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下									
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下									
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下									
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下									
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下									
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下									
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下									
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下									
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下									
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	7.2	3.8	2.1	2.9	2.3	2.2	2.7	3.9	2.9
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下									
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下									
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下									
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下									
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下									
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下									
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下									
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.4	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7	7.1	7.2	7.1	7.1	6.8	7.7	6.9	7
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満