水 質 検 査 結 果

小林地区(旧簡易水道・旧飲料水供給施設)

令和4年 4月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	北部地区 山代系	北部地区 北部系	西部地区 鬼塚系	西部地区 西部系	南部地区 南部系	平川地区 平川系	平瀬野地区 平瀬野系	小原地区 小原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下								
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下								
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下								
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	0.3	1.4	1.4	1.1	1.1	0.7	0.5	0.1 未満
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下								
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下								
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下								
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下								
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下								
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下								
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下								
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下								
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下								
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.6	3.7	11	11	5.1	9.7	2.6	3
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下								
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下								
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下								
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下								
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下								
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下								
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7.2	6.9	6.7	6.6	6.8	6.8	7.3	6.6
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.2 未満

水 質 検 査 結 果

小林地区(旧簡易水道・旧飲料水供給施設)

令和4年 5月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	北部地区 山代系	北部地区 北部系	西部地区 鬼塚系	西部地区 西部系	南部地区 南部系	平川地区 平川系	平瀬野地区 平瀬野系	小原地区 小原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下								
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下								
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下								
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下								
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下								
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下								
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下								
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下								
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下								
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下								
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下								
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下								
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下								
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下								
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下								
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下								
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下								
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下								
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下								
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下								
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下								
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下								
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下								
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下								
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.4	3.7	9.9	11	5.3	8.9	2.6	3.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下								
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下								
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下								
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下								
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下								
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下								
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7	6.9	6.7	6.6	6.8	6.6	7.3	6.6
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水 質 検 査 結 果

小林地区（旧簡易水道・旧飲料水供給施設）

令和4年 6月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	北部地区 山代系	北部地区 北部系	西部地区 鬼塚系	西部地区 西部系	南部地区 南部系	平川地区 平川系	平瀬野地区 平瀬野系	小原地区 小原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下								
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下								
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下								
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下								
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下								
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下								
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下								
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下								
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下								
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下								
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下								
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下								
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下								
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下								
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下								
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下								
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下								
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下								
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下								
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下								
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下								
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下								
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下								
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下								
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.8	3.9	11	12	5.8	9.5	2.8	3.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下								
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下								
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下								
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下								
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下								
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下								
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7.1	7	6.8	6.6	6.8	6.8	7.4	6.8
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水 質 検 査 結 果

小林地区（旧簡易水道・旧飲料水供給施設）

令和4年 7月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	北部地区 山代系	北部地区 北部系	西部地区 鬼塚系	西部地区 西部系	南部地区 南部系	平川地区 平川系	平瀬野地区 平瀬野系	小原地区 小原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下								
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下								
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下								
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	0.4	1.4	1.4	1.3	1.5	1.1	0.5	0.1 未満
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下								
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下								
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下								
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下								
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下								
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下								
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下								
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下								
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下								
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.6	3.8	10	12	5.7	8.9	2.6	3
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下								
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下								
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下								
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下								
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下								
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下								
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.7	6.6	6.8	6.7	7.3	6.6
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水 質 検 査 結 果

小林地区（旧簡易水道・旧飲料水供給施設）

令和4年 8月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	北部地区 山代系	北部地区 北部系	西部地区 鬼塚系	西部地区 西部系	南部地区 南部系	平川地区 平川系	平瀬野地区 平瀬野系	小原地区 小原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下								
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下								
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下								
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下								
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下								
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下								
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下								
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下								
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下								
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下								
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下								
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下								
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下								
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下								
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下								
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下								
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下								
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下								
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下								
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下								
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下								
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下								
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下								
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下								
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.6	3.9	9.8	12	6.1	8.9	2.7	3
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下								
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下								
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下								
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下								
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下								
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下								
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7	7	6.7	6.5	6.8	6.7	7.2	6.6
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

水 質 検 査 結 果

小林地区（旧簡易水道・旧飲料水供給施設）

令和4年 9月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	北部地区 山代系	北部地区 北部系	西部地区 鬼塚系	西部地区 西部系	南部地区 南部系	平川地区 平川系	平瀬野地区 平瀬野系	小原地区 小原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下								
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下								
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下								
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下								
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下								
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下								
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下								
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下								
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下								
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下								
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下								
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下								
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下								
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下								
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下								
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下								
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下								
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下								
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下								
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下								
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下								
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下								
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下								
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下								
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.7	3.9	9.5	12	5.8	8.9	2.7	3
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下								
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下								
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下								
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下								
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下								
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下								
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.9	7	6.8	6.7	6.8	6.8	7.4	6.7
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満	0.5　未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満

水 質 検 査 結 果

小林地区(旧簡易水道・旧飲料水供給施設)

令和4年 10月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	北部地区 山代系	北部地区 北部系	西部地区 鬼塚系	西部地区 西部系	南部地区 南部系	平川地区 平川系	平瀬野地区 平瀬野系	小原地区 小原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001 未満
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	0.4	1.6	1.5	1.3	1.9	1.1	0.5	0.1 未満
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下	0.08 未満	0.08 未満	0.09	0.09	0.08 未満	0.08	0.08 未満	0.08 未満
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下	0.01 未満	0.01	0.06	0.08	0.05	0.17	0.01	0.01 未満
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.08	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.02	0.01 未満	0.01 未満	0.01
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下	4.7	7	8.8	11	9.1	12	5.9	6.1
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.7	3.9	9.2	11	5.9	9.1	2.7	3
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下	18	33	67	87	75	70	42	16
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下	64	122	175	202	170	182	133	88
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	6.7	6.5	6.8	6.7	7.3	6.6
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水 質 検 査 結 果

小林地区（旧簡易水道・旧飲料水供給施設）

令和4年 11月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	北部地区 山代系	北部地区 北部系	西部地区 鬼塚系	西部地区 西部系	南部地区 南部系	平川地区 平川系	平瀬野地区 平瀬野系	小原地区 小原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下								
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下								
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下								
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下								
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下								
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下								
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下								
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下								
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下								
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下								
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下								
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下								
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下								
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下								
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下								
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下								
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下								
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下								
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下								
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下								
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下								
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下								
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下								
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下								
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.7	4	9.9	12	5.8	9.6	2.8	3.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下								
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下								
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下								
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下								
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下								
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下								
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.7	6.6	6.7	6.7	7.3	6.6
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水 質 検 査 結 果

小林地区(旧簡易水道・旧飲料水供給施設)

令和4年 12月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	北部地区 山代系	北部地区 北部系	西部地区 鬼塚系	西部地区 西部系	南部地区 南部系	平川地区 平川系	平瀬野地区 平瀬野系	小原地区 小原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下								
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下								
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下								
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下								
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下								
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下								
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下								
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下								
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下								
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下								
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下								
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下								
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下								
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下								
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下								
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下								
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下								
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下								
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下								
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下								
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下								
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下								
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下								
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下								
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.7	4	9.9	12	5.6	9.8	2.7	3.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下								
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下								
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下								
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下								
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下								
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下								
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7.1	6.9	6.7	6.6	6.7	6.7	7.3	6.6
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水 質 検 査 結 果

小林地区（旧簡易水道・旧飲料水供給施設）

令和5年 1月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	北部地区 山代系	北部地区 北部系	西部地区 鬼塚系	西部地区 西部系	南部地区 南部系	平川地区 平川系	平瀬野地区 平瀬野系	小原地区 小原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下								
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下								
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下								
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	0.3	1.5	1.5	1.1	1.4	0.8	0.5	0.1 未満
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下								
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下								
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下								
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下								
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下								
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下								
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下								
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下								
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下								
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.7	4	10	11	5.4	10	2.7	3.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下								
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下								
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下								
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下								
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下								
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下								
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7.2	6.9	6.8	6.6	6.8	6.8	7.3	6.7
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水 質 検 査 結 果

小林地区(旧簡易水道・旧飲料水供給施設)

令和5年 2月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	北部地区 山代系	北部地区 北部系	西部地区 鬼塚系	西部地区 西部系	南部地区 南部系	平川地区 平川系	平瀬野地区 平瀬野系	小原地区 小原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下								
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下								
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下								
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下								
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下								
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下								
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下								
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下								
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下								
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下								
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下								
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下								
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下								
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下								
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下								
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下								
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下								
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下								
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下								
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下								
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下								
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下								
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下								
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下								
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.7	4	10	11	5.4	10	2.7	3.2
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下								
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下								
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下								
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下								
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下								
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下								
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7.1	6.9	6.7	6.6	6.7	6.7	7.4	6.6
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1

水 質 検 査 結 果

小林地区(旧簡易水道・旧飲料水供給施設)

令和5年 3月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	北部地区 山代系	北部地区 北部系	西部地区 鬼塚系	西部地区 芹川系	南部地区 南部系	平川地区 平川系	平瀬野地区 平瀬野系	小原地区 小原系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下								
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下								
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下								
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下								
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下								
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下								
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下								
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下								
基15	1，4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下								
基16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1回/3月	0.04mg/l以下								
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下								
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下								
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下								
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下								
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下								
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下								
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下								
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下								
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下								
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下								
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下								
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下								
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下								
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下								
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下								
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下								
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下								
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下								
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	2.7	4	11	12	5.4	11	2.7	3.1
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下								
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下								
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下								
基42	ジェオスミン	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下								
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期に月1回以上	0.00001mg/l以下								
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下								
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下								
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	7	6.9	6.7	6.6	6.7	6.7	7.1	6.6
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満