

水質検査(基準項目、管理目標設定項目、省略不可能項目、毎月検査項目)給水栓採水地点

1	上下水道課	種子田原系	堂湊水源地
2	細野地区体育館	平ノ前系	出の山水源地
3	栗巣野公民館	山代系(旧簡水)	山代水源地
4	永久津地区公民館	北部系(旧簡水)	妙見水源地
5	橋谷公民館	鬼塚系(旧簡水)	西小林第1水源地
			西小林第2水源地
6	観請ポンプ場	西部系(旧簡水)	西小林第3水源地
			西小林第4水源地
7	細野 演芸場	南部系(旧簡水)	出の山水源地
8	菅原神社	平川系(旧簡水)	平川水源地
9	大王公民館	大王系(旧簡水)	大王水源地
10	平瀬野墓地	平瀬野系(旧簡水)	平瀬野水源地
11	谷ノ木宅 特別給水栓	小原系(旧飲供)	小原水源地
12	下九瀬公民館	鳥田町系(旧飲供)	堂屋敷水源地
13	消防団3部詰所	須木中央系(旧簡水)	第2水源地
14	袋公民館	袋系(旧簡水)	袋谷川水源地
15	山宮神社	山宮系(旧簡水)	山宮水源地
16	消防団第5部詰所	奈佐木系(旧簡水)	横谷水源地
17	消防団第7部詰所	内山系(旧簡水)	内山水源地
18	井上宅前給水栓	須志原系(旧簡水)	須志原水源地
19	野尻庁舎車庫	野尻中央系	小丸水源地
			相牟田水源地
			丸山水源地
			小坂水源地
			野戸谷水源地
20	野々崎公民館	西部(橋ノ口)系	橋ノ口水源地
21	釘松公民館	西部(釘松)系	釘松水源地
22	あすなろ運動公園	吉村系	吉村水源地
23	大笹公民館	川間系	川間第2水源地
24	境別府公民館	境別府系(旧簡水)	境別府水源地
			三反水源地
25	今別府公民館	紙屋(紙屋西部)系(旧簡水)	秋社第1水源池
			漆野原第1水源池
			漆野原第2水源池

水質検査結果

上水道

令和5年 6月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値(mg/l)	小林地区 種子田原系	小林地区 平ノ前系	野尻地区 野尻中央系	野尻地区 西部(橋ノ口)系	野尻地区 吉村系	野尻地区 川間系	野尻地区 西部(釘松)系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下							
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下							
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下							
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下							
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下							
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下							
基15	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下							
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下							
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下							
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下							
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下							
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下							
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下							
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下							
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下							
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下							
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下							
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下							
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下							
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	17	5.7	5.3	6	6.5	4.8	5
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下							
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下							
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下							
基42	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基43	2-メチルインボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下							
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.7	6.8	7	7.4	7.2
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

上水道

令和5年 8月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	小林地区 種子田原系	小林地区 平ノ前系	野尻地区 野尻中央系	野尻地区 西部(橋ノ口)系	野尻地区 吉村系	野尻地区 川間系	野尻地区 西部(釘松)系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下							
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下							
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下							
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下							
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下							
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下							
基15	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下							
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下							
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下							
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下							
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下							
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下							
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下							
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下							
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下							
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下							
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下							
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下							
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下							
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	17	5.3	4.8	5.3	6.4	5	4.5
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下							
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下							
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下							
基42	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下							
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.6	6.7	6.6	6.8	6.8	7.4	7.2
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.5	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

上水道

令和5年 9月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	小林地区 種子田原系	小林地区 平ノ前系	野尻地区 野尻中央系	野尻地区 西部(橋ノ口)系	野尻地区 吉村系	野尻地区 川間系	野尻地区 西部(釘松)系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下							
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下							
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下							
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下							
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下							
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下							
基15	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下							
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下							
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下							
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下							
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下							
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下							
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下							
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下							
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下							
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下							
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下							
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下							
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下							
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	17	5.6	4.8	5.2	6.2	4.7	5.2
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下							
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下							
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下							
基42	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下							
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.6	6.8	6.7	7.3	6.8
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

上水道

令和5年 10月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	小林地区 種子田原系	小林地区 平ノ前系	野尻地区 野尻中央系	野尻地区 西部(橋ノ口)系	野尻地区 吉村系	野尻地区 川間系	野尻地区 西部(釘松)系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下	0.004	0.001	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	1.7	1.7	2.3	3.7	3.1	1.9	3.7
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下	0.1	0.1	0.08 未満	0.08 未満	0.08 未満	0.12	0.08 未満
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下	0.21	0.04	0.01	0.01	0.01 未満	0.01	0.01 未満
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
基15	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
基16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06	0.07	0.07	0.06
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02	0.01 未満	0.01 未満
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.03	0.01 未満	0.01 未満
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下	0.02	0.01 未満	0.02 未満	0.01 未満	0.07	0.01 未満	0.01 未満
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下	16	8.3	8.5	6.9	9.4	8.9	6.9
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	16	5.6	5	4.6	6.9	4.5	4.6
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下	96	72	44	60	76	46	60
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下	220	158	145	153	172	128	153
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
基42	ジェオスミン	薬類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満
基43	2-メチルイソボルネオール	薬類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満	1.E-06 未満
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.7	7.2	6.9	7.5	7.2
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

上水道

令和4年 11月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	小林地区 種子田原系	小林地区 平ノ前系	野尻地区 野尻中央系	野尻地区 西部(橋ノ口)系	野尻地区 吉村系	野尻地区 川間系	野尻地区 西部(釘松)系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下							
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下							
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下							
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下							
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下							
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下							
基15	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下							
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下							
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下							
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下							
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下							
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下							
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下							
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下							
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下							
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下							
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下							
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下							
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下							
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	15	5	5.1	6.6	6.9	4.9	4.5
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下							
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下							
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下							
基42	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下							
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	7.4	7.2
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

上水道

令和5年 12月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	小林地区 種子田原系	小林地区 平ノ前系	野尻地区 野尻中央系	野尻地区 西部(橋ノ口)系	野尻地区 吉村系	野尻地区 川間系	野尻地区 西部(釘松)系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下							
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下							
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下							
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下							
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下							
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下							
基15	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下							
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下							
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下							
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下							
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下							
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下							
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下							
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下							
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下							
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下							
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下							
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下							
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下							
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	16	5.2	5	6.7	6.8	4.8	4.6
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下							
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下							
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下							
基42	ジェオスミン	薬類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基43	2-メチルイソボルネオール	薬類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下							
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.8	6.8	6.6	6.7	6.9	7.3	7.2
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.2 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

上水道

令和6年 1月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	小林地区 種子田原系	小林地区 平ノ前系	野尻地区 野尻中央系	野尻地区 西部(橋ノ口)系	野尻地区 吉村系	野尻地区 川間系	野尻地区 西部(釘松)系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下							
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下							
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下							
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下	1.7	1.2	2.4	6.5	2.8	2	3.8
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下							
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下							
基15	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下							
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下							
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下							
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下							
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下							
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	16	5.1	4.9	6.7	6.6	4.7	4.5
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下							
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下							
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下							
基42	ジェオスミン	薬類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基43	2-メチルイソボルネオール	薬類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下							
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.7	6.7	7	7.3	7.2
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

上水道

令和6年 2月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	小林地区 種子田原系	小林地区 平ノ前系	野尻地区 野尻中央系	野尻地区 西部(橋ノ口)系	野尻地区 吉村系	野尻地区 川間系	野尻地区 西部(釘松)系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下							
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下							
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下							
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下							
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下							
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下							
基15	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下							
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下							
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下							
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下							
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下							
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下							
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下							
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下							
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下							
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下							
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下							
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下							
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下							
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	16	5.3	5	6.8	6.4	4.8	4.6
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下							
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下							
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下							
基42	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下							
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.7	6.8	6.6	6.8	6.9	7.3	7.1
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

水質検査結果

上水道

令和6年 3月

番号	定期検査項目	基準 検査頻度	基準値 (mg/l)	小林地区 種子田原系	小林地区 平ノ前系	野尻地区 野尻中央系	野尻地区 西部(橋ノ口)系	野尻地区 吉村系	野尻地区 川間系	野尻地区 西部(釘松)系
基01	一般細菌	1回/月	100個/ml	0	0	0	0	0	0	0
基02	大腸菌	1回/月	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基03	カドミウム及びその化合物	1回/3月	0.003mg/l以下							
基04	水銀及びその化合物	1回/3月	0.0005mg/l以下							
基05	セレン及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基06	鉛及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基07	ヒ素及びその化合物	1回/3月	0.01mg/l以下							
基08	六価クロム化合物	1回/3月	0.02mg/l以下							
基09	亜硝酸態窒素	1回/3月	0.04mg/l以下							
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1回/3月	10mg/l以下							
基12	フッ素及びその化合物	1回/3月	0.8mg/l以下							
基13	ホウ素及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基14	四塩化炭素	1回/3月	0.002mg/l以下							
基15	1,4-ジオキサン	1回/3月	0.05mg/l以下							
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン	1回/3月	0.04mg/l以下							
基17	ジクロロメタン	1回/3月	0.02mg/l以下							
基18	テトラクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基19	トリクロロエチレン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基20	ベンゼン	1回/3月	0.01mg/l以下							
基21	塩素酸	1回/3月	0.6mg/l以下							
基22	クロロ酢酸	1回/3月	0.02mg/l以下							
基23	クロロホルム	1回/3月	0.06mg/l以下							
基24	ジクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下							
基25	ジブロモクロロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基26	臭素酸	1回/3月	0.01mg/l以下							
基27	総トリハロメタン	1回/3月	0.1mg/l以下							
基28	トリクロロ酢酸	1回/3月	0.03mg/l以下							
基29	ブロモジクロロメタン	1回/3月	0.03mg/l以下							
基30	ブロモホルム	1回/3月	0.09mg/l以下							
基31	ホルムアルデヒド	1回/3月	0.08mg/l以下							
基32	亜鉛及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基33	アルミニウム及びその化合物	1回/3月	0.2mg/l以下							
基34	鉄及びその化合物	1回/3月	0.3mg/l以下							
基35	銅及びその化合物	1回/3月	1.0mg/l以下							
基36	ナトリウム及びその化合物	1回/3月	200mg/l以下							
基37	マンガン及びその化合物	1回/3月	0.05mg/l以下							
基38	塩化物イオン	1回/月	200mg/l以下	16	5.2	5	6.7	6.4	4.8	4.7
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1回/3月	300mg/l以下							
基40	蒸発残留物	1回/3月	500mg/l以下							
基41	陰イオン界面活性剤	1回/3月	0.2mg/l以下							
基42	ジェオスミン	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基43	2-メチルイソボルネオール	藻類発生時期 に月1回以上	0.00001mg/l以下							
基44	非イオン界面活性剤	1回/3月	0.02mg/l以下							
基45	フェノール類	1回/3月	0.005mg/l以下							
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1回/月	3mg/l以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
基47	pH値	1回/月	5.8以上8.6以下	6.6	6.8	6.6	6.8	6.9	7.4	7.1
基48	味	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基49	臭気	1回/月	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基50	色度	1回/月	5度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満
基51	濁度	1回/月	2度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.2	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満

